



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

Godów, dnia 16.08.2018

Nr sprawy FZ-ZP.271.1.9.2018

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci oświetlenia ulicznego”

Pytanie:

Zgodnie z opisem budowlanym cz. III oraz specyfikacją techniczną cz. III (poniżej) zamawiający wymaga zastosowania opraw z certyfikatem ENEC podając jednocześnie jako oprawę referencyjną Racer Mini 826 1xLED 45W, która zgodnie ze swoją kartą katalogową nie posiada tego certyfikatu. Czy zamawiający wymaga zatem aby zastosować oprawy posiadające certyfikat ENEC?

Opis budowlany cz. III

Zastosować oprawy o poniższych parametrach:

- oprawa oświetlenia zewnętrznego LED 45W IK08, IP66,
- II klasa ochronności;
- deklaracja zgodności CE, ENEC;
- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;
- skuteczność świetlna min. 100 lm/W;
- temperatura barwowa 4000-5000°K;
- regulacja kąta pochylecia oprawy w zakresie +-15°;
- trwałość użyteczna min. 60 000 h,
- zasilacz z funkcją utrzymania strumienia świetlnego w czasie,
- gwarancja 5 lat

Specyfikacja techniczna cz. III

- oprawa oświetlenia zewnętrznego LED 4W IK08, IP66, II klasa ochronności; deklaracja zgodności CE, ENEC; korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; temperatura barwowa 4000-5000°K; skuteczność świetlna min. 100 lm/W, trwałość użyteczna min. 60 000 h, regulacja kąta pochylecia oprawy w zakresie +-15°, zasilacz z funkcją strumienia świetlnego w czasie, gwarancja 5 lat, np. Racer Mini 826 1xLED 45W,

Odpowiedź:

Oprawa jest podana jako przykładowa. Zastosować można inną oprawę o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej.

mgr inż. Tomasz Kasprzak
Zastępca Wójta