

PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nakładek asfaltowych” – część III wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Wiejskiej w Podbuczu.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 1843 ze zmianami) Gmina Godów udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

§5 - Wzór umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu w związku z wydłużającą się procedurą przetargową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 2:

§7 ust. 9, 12, 13 - Wzór umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Wykonawca zwraca się o możliwość skrócenia zgłaszania zastrzeżeń i akceptacji umów o podwykonawstwo do 7 dni ze względu na krótki termin realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu zgłaszania zastrzeżeń i akceptacji umów o podwykonawstwo do 7 dni.

Pytanie 3:

§9 ust. 2 - Wzór umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Do jakiej maksymalnej procentowej wartości wynagrodzenia Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa procentowej wartości wynagrodzenia. Fakturowanie częściowe określa § 9 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 4:

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących grubości nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna. Na przekroju grubość warstwy wynosi 4 cm, natomiast w przedmiarze oraz SIWZ – 5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował pozycję 8 przedmiaru robót. Nowy przedmiar w załączeniu.

Pytanie 5:

Prosimy o określenie kategorii ruchu na ww. zadanie.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu dla ulicy Wiejskiej - KR 2.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dla części I,II,III) z 10% na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W SIWZ w pkt 16.1 oraz 16.2 zmienia się podaną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie oraz w § 12 wzoru umowy.

Udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z wniesionymi pytaniami oraz dokonaną zmianą treści SIWZ, termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie. W związku z tym oferty należy złożyć w terminie **do dnia 30 września 2020r. godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 30 września 2020r. o godz. 10:30**.

WÓJT
/-/ Mariusz Adamczyk

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
2. Zmieniony przedmiar robót dla części III zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za sprawę:
miejsce urzędowania:

Agnieszka Mrozek
biuro nr 18, tel. 32 47 65 065 wew.43