

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. 1 Maja - fotoradar w Gołkowicach**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	ISTN. B	ISTN. C	PROJ. 1	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:						
	Wyszczególnienie:	ŻN	ŻN	ŻN	K-10,5/E4,3		
	Żerdzie						
1.	Żerdź typu E-10,5/4,3				1	1	szt.
	Ustój				UB1		
2.	Płyta stopowa (trylinka)				1	1	szt.
3.	Beton B15				0.8	0,8	m3
	Połączenie uziemienia						
4.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5			7,5	15	m
5.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8			8	16	szt.
6.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2			2	4	szt.
	Uziom nN typu	TP1+2x3			TP1+2x3		
7.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5			4,5	9	m
8.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	2			2	4	szt.
9.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3			3	6	szt.
10.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1			1	2	szt.
	Oświetlenie uliczne						
11.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1	1	1		3	szt.
12.	Taśma stalowa COT 37.1	2	2	2		6	m
13.	Klamerka COT36	2	2	2		6	szt.
14.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto				1	1	szt.
15.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1			1	2	szt.
16.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130		1	1		2	szt.
17.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2				2	szt.
18.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1		1		1	2	szt.
19.	Obejma OG-10		2		2	4	szt.
20.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m		1		1	2	szt.
21.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W		1		1	2	szt.
22.	Żarówka SON-T 100W		1		1	2	szt.
23.	Przewód YDY 3x1,5		3		3	6	m
24.	Osłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto		1		1	2	szt.
25.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A		1		1	2	szt.
26.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto		2		2	4	szt.
27.	Osłona końca przewodu PK99.2595 Ensto				2	2	szt.
28.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1			1	2	szt.