

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII  
napowietrznej ośw. Ulicy  
przy ul. Piotrowickiej w Skrzeńsku**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1/1	PROJ. 1/2	PROJ. 1/3	PROJ. 1/4	PROJ. 1/5	PROJ. 1/6	PROJ. 1/7	PROJ. 1/8	PROJ. 1/9	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:	ŻN	K-10,5/E4,3	P-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	K-10,5/E4,3		
	Wyszczególnienie:												
	<b>Żerdzie</b>												
1.	Żerdź typu E-10,5/4,3		1								1	2	szt.
2.	Żerdź typu 10/ŻN			1	1	1	1	1	1	1		7	szt.
	<b>Ustój</b>		UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2		
3.	Płyta stopowa (trylinka)		1								1	2	szt.
4.	Beton B15		0,8	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,8	4,33	m3
	<b>Połączenie uziemienia</b>												
5.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5	7,5								7,5	22,5	m
6.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8	8								8	24	szt.
7.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2	2								2	6	szt.
	<b>Uziom nN typu</b>	TP1+2x3	TP1+2x3								TP1+2x3		
8.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5	4,5								4,5	13,5	m
9.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany $\phi$ 18mm dł. 3m	2	2								2	6	szt.
10.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3	3								3	9	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1	1								1	3	szt.
	<b>Oświetlenie uliczne</b>												
12.	Rura osłonowa BE75	2,5	2,5									5	m
13.	Rura termokurczliwa	0,5	0,5									1	m
14.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	5	5									10	szt.
15.	Taśma stalowa COT 37.1	3	3									6	m
16.	Klamerka COT36	3	3									6	szt.
17.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	szt.
18.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto		1								1	2	szt.
19.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130			1	1	1	1	1	1	1		7	szt.
20.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto		2									2	szt.
21.	Zacisk odgałęźny AL./AL. 37.1	2										2	szt.
22.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1		1		1		1		1		1	5	szt.
23.	Obejma OG-10		2		2		2		2		2	10	szt.
24.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m		1		1		1		1		1	5	szt.
25.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W		1		1		1		1		1	5	szt.
26.	Żarówka SON-T 100W		1		1		1		1		1	5	szt.
27.	Przewód YDY 3x1,5		3		3		3		3		3	15	m
28.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto		1		1		1		1		1	5	szt.
29.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A		1		1		1		1		1	5	szt.
30.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto		2		2		2		2		2	10	szt.
31.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto		2								2	4	szt.
32.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1	1								1	3	szt.