

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	ISTN. B	ISTN. C	ISTN. D	PROJ. 1	ISTN. E	PROJ. 2	ISTN. F	PROJ. 3	ISTN. G	PROJ. 4	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:													
	Wyszczególnienie:	ŻN	ŻN	ŻN	ŻN	P-10/ŻN	E	P-10/ŻN	E	P-10/ŻN	E	K-10,5/E6		
	Żerdzie													
1.	Żerdź typu E-10,5/6											1	1	szt.
2.	Żerdź typu 10/ŻN					1		1		1			3	szt.
	Ustój					UB1/ŻN		UB1/ŻN		UB1/ŻN		UB2		
3.	Płyta stopowa (trylinka)											1	1	szt.
4.	Beton B15					0,39		0,39		0,39		0,8	1,97	m3
	Połączenie uziemienia													
5.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5										7,5	15	m
6.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8										8	16	szt.
7.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2										2	4	szt.
	Uziom nN typu	TP1+2x3										TP1+2x3		
8.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5										4,5	9	m
9.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	2										2	4	szt.
10.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3										3	6	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1										1	2	szt.
	Oświetlenie uliczne													
12.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1	1	1	1		1		1		1		7	szt.
13.	Taśma stalowa COT 37.1	2	2	2	2		2		2		2		14	m
14.	Klamerka COT36	2	2	2	2		2		2		2		14	szt.
15.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto					1		1		1		1	4	szt.
16.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1										1	2	szt.
17.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130		1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	szt.
18.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2											2	szt.
19.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1			1		1		1		1		1	5	szt.
20.	Obejma OG-10			2		2		2		2		2	10	szt.
21.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m			1		1		1		1		1	5	szt.
22.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W			1		1		1		1		1	5	szt.
23.	Żarówka SON-T 100W			1		1		1		1		1	5	szt.
24.	Przewód YDY 3x1,5			3		3		3		3		3	15	m
25.	Ośłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto			1		1		1		1		1	5	szt.
26.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A			1		1		1		1		1	5	szt.
27.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto			2		2		2		2		2	10	szt.
28.	Ośłona końca przewodu PK99.2595 Ensto											2	2	szt.
29.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1										1	2	szt.