

WG.II.7444/BSU/-1-70/10

OPINIA 247/64/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: oświetlenie ulicy.

Obiekt (miejscowość, ulica): Krostoszowice ul. Wodzisławska.

Oznaczenia arkuszy map: -50-32-(18-c), (22-b), (23-a).

Inwestor (nazwa i adres): Gmina Godów
ul. 1 Maja 53 43-340 Godów.

Projektant: inż. Bartłomiej Kozaczka upr. bud. SLK/2507/PWOE/09
EL-PROJEKT Firma Projektowo-Wykonawcza S.C.
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach
ul. Bielska 22 43-430 Skoczów.

1. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1 (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455),
Zarządzenie nr 52/2003 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej.

2. W trakcie realizowania niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego:

- wytyczenie w terenie elementów projektowanych urządzeń,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zasypaniem).

PROJEKT UZGADNIA SIĘ POZYTYWNIE.

ZALECENIA:

Starostwo Powiatowe
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
tel. 032/ 4539710 wew.766, 779

- uzgadnia się z uwagami:

- słupy nie mogą być zlokalizowane na wjazdach,
- lokalizacja oświetlenia powinna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godów oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl.
ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia
tel. 032/ 4517607, 4517415

- wykonać zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu nr PZ.5401-155/2766/09 z dnia 24.09. 2009 r.

Górnośląska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. w Zabrzu
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze
Rozdzielnia Gazu w Wodzisławiu Śl.
ul. Rybnicka 12
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 032/ 4552402 wew. 59

- przed rozpoczęciem robót powiadomić RG Wodzisław Śl. i zlecić nadzór,
- zachować min. odległość 0,5 m od gazociągu.

Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta
ul. Ordona 13 40-163 Katowice
ul. Hallera 6
44-200 Rybnik
tel. 032/ 4352872, 4352878

- prace w pobliżu sieci teletechnicznej prowadzić pod nadzorem Eltel Networks S.A.

W rejonie punktów poligonowych wykopy wykonać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r., Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz.454).

Punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem przypadku gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o pozwoleniu na budowę.

ZAŁĄCZNIKI:

- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa – 2 egz.

z urz. STAROSTY
Urszula Bolek-Szczęchowicz
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
(Przewodniczący ZUDP)