

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Wodzisławskiej w Krostoszowicach

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	ISTN. B	ISTN. C	PROJ. 1/1	PROJ. 1/2	PROJ. 1/3	PROJ. 1/4	PROJ. 1/5	PROJ. 1/6	PROJ. 1/7	PROJ. 1/8	PROJ. 1/9	PROJ. 1/10	PROJ. 2/1	PROJ. 2/2	PROJ. 2/3	PROJ. 2/4	PROJ. 2/5	PROJ. 2/6	PROJ. 2/7	Razem.	Jedn.			
	Typ słupa:	ŻN	ŻN	ŻN	KK-10,5/E10	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	K-10,5/E6	SSO60/80/3P	K-10,5/E6	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10,5/E4,3	ON-10,5/E6	P-10/ŻN					
	Wyszczególnienie:																									
	Żerdzie																									
1.	Żerdź typu E-10,5/10				1																	1	szt.			
2.	Żerdź typu E-10,5/6													1		1					1	3	szt.			
3.	Żerdź typu E-10,5/4,3																		1			1	szt.			
4.	Żerdź typu 10/ŻN					1	1	1	1	1	1	1	1				1	1				10	szt.			
	Ustój				UP17	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2		UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB2	UB1/ŻN					
5.	Płyta stopowa (trylinka)				1									1		1			1	1		5	szt.			
6.	Płyta ustojowa U-85				4																	4	szt.			
7.	Element ustaju ES-2				4																	4	szt.			
8.	Beton B15					0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,8		0,8	0,39	0,39	0,8	0,8	0,39	7,49	m3			
	Połączenie uzziemienia																									
9.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5												7,5		7,5						22,5	m			
10.	Taśma stalowa z klamkami COT 37.1+COT36 Ensto	8												8		8						24	szt.			
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2												2		2						6	szt.			
	Uziom nN typu	TP1+2x3												TP1+2x3		TP1+2x3										
12.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4		4,5												4,5			4,5							13,5	m
13.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ø18mm dł. 3m		2												2			2							6	szt.
14.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25		3												3			3							9	szt.
15.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25		1												1			1							3	szt.
	Oświetlenie uliczne																									
16.	Rura osłonowa BE75	5														2,5						7,5	m			
17.	Rura termokurczliwa	1														0,5						1,5	m			
18.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	10														5						15	szt.			
19.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1	1	1																		3	szt.			
20.	Taśma stalowa COT 37.1	5	2	2												3						12	m			
21.	Klamka COT36	5	2	2												3						12	szt.			
22.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	16	szt.			
23.	Hak nakretkowy PD 2.2																			1		1	szt.			
24.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1			2									1		1				2		7	szt.			
25.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130		1			1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1			1	13	szt.			
26.	Uchwyt narożny SO 136			1															1			2	szt.			
27.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2														2						4	szt.			
28.	Zacisk odgałęźny AL./AL. 37.1	2																				2	szt.			
29.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1		14	szt.			
30.	Obejma OG-10		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2		2		28	szt.			
31.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1		14	szt.			
32.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1		15	szt.			
33.	Żarówka SON-T 100W		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1		15	szt.			
34.	Przewód YDY 3x1,5		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	8			3		3	3		50	m			
35.	Ośłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1	1		14	szt.			
36.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1		15	szt.			
37.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2				2		2	2		28	szt.			
38.	Ośłona końca przewodu PK99.2595 Ensto	2												2		2						6	szt.			
39.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1												1		1						3	szt.			