

**Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na
„Adaptację pomieszczeń na cele oddziałów przedszkolnych”**

Pytanie nr 1

Proszę o podanie rodzaju wykładziny?

Odpowiedź


Wykładzina dywanowa przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej posiadająca atesty wymagane dla obiektów przedszkolnych (wymagane atesty higieniczne, potwierdzenie trudnozapałności)

Pytanie nr 2

Czy płyty izolacyjne OSB pod wykładzinę można zastąpić innymi materiałami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w siwz, np. maty izolujące pod wykładziny dywanowe posiadające atesty wymagane dla obiektów przedszkolnych (wymagane atesty higieniczne, potwierdzenie trudnozapałności).

z up. WÓJTA

mgr inż. Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta