

SIEDZIBA:
63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84


BIURO I LABORATORIUM:
51-411 Wrocław, Ul. Kościelna 25
Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA NR 5

Temat: Badania geotechniczne podłoża
Lokalizacja: Skrzyszów - tereny nasypowe
Otwór nr: O-3
Głębokość: 6,5-7,5 m p.p.t.

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w	
	[g]	m [g]	s [g]	[%]	
Wilgotność - W_n [%]	53,72	59,42	58,38	22,32	
	32,55	37,66	36,74	21,96	
	32,75	39,18	37,99	22,71	
Granica plastyczności - W_p [%]	32,76	34,86	34,52	19,32	
Granica płynności - [%]	53,03	59,88	58,22	31,98	Liczba uderzeń
	32,55	41,56	39,29	33,68	
	51,97	64,14	61,02	34,48	
	58,73	70,10	67,08	36,17	
	32,88	51,64	46,53	37,44	
			$W_L =$	34,84	
Wskaźnik plastyczności - [%]			$I_p =$	15,53	
Stopień plastyczności			$I_L =$	0,19	
Stan gruntu	twardoplastyczny				
Rodzaj gruntu	Gлина pyłasta				
Barwa	brunatno-żółta				
Wałeczowanie	1/1				

WYZNACZANIE W_L



Wykonała: mgr inż. Jolanta Górnik