



SIEDZIBA:
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

BIURO I LABORATORIUM:
 51-411 Wrocław, Ul. Kościerzyńska 25
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

ANALIZA NR 2

Temat: Badania geotechniczne podłoża
Lokalizacja: Skrzyszów - tereny nasypowe
Otwór nr: O-2
Głębokość: 2,5-3,4 m p.p.t.

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - W_n [%]	32,42	45,46	42,85	25,02
	55,89	70,40	67,53	24,66
	32,85	44,26	41,99	24,84
Rodzaj gruntu	Gлина pylasta przewarstwiona Piaskiem drobnym			
Barwa	ciemnożółta			
Stan gruntu	plastyczny			

Wykonała: mgr inż. Jolanta Górnik