



**SIEDZIBA:**  
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5  
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276  
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

**BIURO I LABORATORIUM:**  
 51-411 Wrocław, Ul. Kościerzyńska 25  
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

### ANALIZA NR 3

**Temat:** Badania geotechniczne podłoża  
**Lokalizacja:** Skrzyszów - tereny nasypowe  
**Otwór nr:** O-2  
**Głębokość:** 4,5-5,6 m p.p.t.

| Oznaczenia             | tara                                   | grunt + tara |       | w            |
|------------------------|--|--------------|-------|--------------|
|                        | [g]                                    | m [g]        | s [g] | [%]          |
| Wilgotność - $W_n$ [%] | 32,70                                  | 44,88        | 42,96 | <b>18,71</b> |
|                        | 32,76                                  | 48,66        | 46,21 | <b>18,22</b> |
|                        | 32,78                                  | 52,50        | 49,56 | <b>17,52</b> |
| Rodzaj gruntu          | Gлина pylasta z częściami organicznymi |              |       |              |
| Barwa                  | żółto-ciemnoszara                      |              |       |              |
| Stan gruntu            | plastyczny                             |              |       |              |

Wykonała: mgr inż. Jolanta Górnik