



**SIEDZIBA:**  
 63-620 Trzcinica, Ul. Krótka 5  
 Tel./Fax: 62 781 83 22, tel. kom.: 601 877 276  
 REGON: 250716420, NIP: 619-153-92-84

**BIURO I LABORATORIUM:**  
 51-411 Wrocław, Ul. Kościerzyńska 25  
 Tel./Fax: 71 78 78 148, tel. kom.: 693 947 869

## ANALIZA NR 6

**Temat:** Badania geotechniczne podłoża  
**Lokalizacja:** Skrzyszów - tereny nasypowe  
**Otwór nr:** O-5  
**Głębokość:** 5,2-6,3 m p.p.t.

Oznaczenia	tara	grunt + tara		w
	[g]	m [g]	s [g]	[%]
Wilgotność - $W_n$ [%]	55,23	70,08	67,26	<b>23,44</b>
	32,41	45,32	42,93	<b>22,72</b>
	57,41	71,01	68,50	<b>22,63</b>
Rodzaj gruntu	Glina piaszczysta przewarstwiona Piaskiem średnim			
Barwa	szara			
Stan gruntu	plastyczny			

Wykonała: mgr inż. Jolanta Górnik