

**Pytania i odpowiedzi do przetargu na
„Część nr 1 – Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Szybowej w Krostoszowicach. Część nr 2 –
Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wiaty przy ulicy Szybowej w Krostoszowicach”**

Dotyczy: Część nr 1 – Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Szybowej w Krostoszowicach

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe słupy oświetleniowe wzmocnione włóknem szklanym. Zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów innych niż metalowe. Z uwagi na lokalizację inwestycji w terenie otwartym i duże zagrożenie pożarowe (zapalenie łąk) słupy muszą być ognioodporne.

z up. WÓJTA
mgr inż. Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta