



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

Godów, dnia 14 maja 2014r.

Nr sprawy FZ-ZP.271.1.8.2014

**Pytania i odpowiedzi nr 1
do przetargu na:
„Miejsca aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów”**

Pytanie nr 1

Proszę o dokonanie następujących poprawek w przedmiarach robót:

- siłownia Skrzyszów – w pozycji 3 i 4 powinno być 21,6 m³ zamiast 50 m³;
- siłownia Skrbeńsko – w pozycji 3 i 4 powinno być 46,8 m³ zamiast 130 m³.

Odpowiedź

Należy zmienić obmiar:

- siłownia Skrzyszów – proszę zmienić obmiar na 21,60 m³;
- siłownia Skrbeńsko – proszę zmienić obmiar na 46,80 m³.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze na montaż urządzeń treningu ulicznego w Krostoszowicach nie powinien się znaleźć odwóz ziemi z korytowania. Ponadto w poz. 3 przedmiaru robót znalazło się wykonanie warstwy żwirowej o grubości 20 cm, a dodatkowo w nawiasie widnieje 15 cm. Która z tych grubości jest prawidłowa? Głębokość koryta wskazuje że 20 cm.

Odpowiedź

Ziemia z korytowania zostanie rozplantowana na terenie parku (nierówności terenu), warstwa humusu wokół parku (obsypanie) – teren nierówny – roboty uwzględnić przy wycenie w pozycjach 1, 2.

Pytanie nr 3

W projekcie jako nawierzchnię siłowni w Skrzyszowie i Skrbeńsku przyjęli Państwo nawierzchnię poliuretanową typu „natrysk” gr. 13 mm, układaną maszynowo. Przy tym zadaniu będzie to niemożliwe, gdyż najpierw trzeba będzie wykonać fundamentowanie urządzeń siłowni, następnie wykonać płytę betonową a dopiero na koniec ułożyć nawierzchnię poliuretanową i ze względu na wymiary układarki będzie to niemożliwe. Nawierzchnię poliuretanową trzeba będzie wykonać ręcznie. Ponadto przy wykonywaniu górnej warstwy użytkowej metodą natrysku bardzo trudno będzie zabezpieczyć wszystkie elementy urządzeń siłowych przed przypadkowym zabrudzeniem mieszaniną kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Dlatego też proponuję zastosować nawierzchnię poliuretanową typu „Sandwich” 8+8 mm, tj. warstwa nośna grubości 8 mm z granulatu SBR i kleju poliuretanowego oraz warstwa użytkowa grubości 8 mm z granulatu EPDM oraz kleju poliuretanowego, np. nawierzchnię Eltan 2S firmy Interchemol lub



Gmina Godów


ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

równoważną. Nawierzchnia ta będzie znacznie trwalsza ze względu na większą grubość warstwy użytkowej a także będzie znacznie estetyczniejsza i będzie mniej śliska po deszczu. Proszę również określić kolor nawierzchni poliuretanowej, gdyż ma to wpływ na jej cenę. Proponuję przyjąć kolor ceglasty lub zielony, gdyż komponenty w tych kolorach są tańsze od pozostałych kolorów.

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego rozwiązania.

W związku z powyższym zmianie ulega **termin składania ofert na dzień 21.05.2014 godz. 10:00** oraz **termin otwarcia ofert w dniu 21.05.2014 godz. 10:30**.


z up. WÓJTA
mgr inż. Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta